


Prüfzertifikat Test Certificate



Zertifikatnr. / Certificate no.: 02-250_ZG-BET_isFang 3B-...-A

Produkt / Product: isFang-Fangmastständer
mit seitlichem Auslass
isFang- air-termination rod stand
with side exit
Typ / Type: isFang 3B-...-A
Artikel-Nr. / Item no.: 5408 930, 5408 932, 5408 902



Prüfstandard Test standard	Kapitel Clause
IEC TS 62561-8 VDE V 0185-561-8	5.4.4.3/ 5.4.5 / 5.5.7.3 / Anhang F (Annex F)

Tabelle 1/ Table 1

Äquivalenter Trennungsabstand s_e Equivalent separation distance s_e
≤ 90 cm in Luft/ in air
≤ 180 cm in festen Werkstoff/ in solid material

Tabelle 2/ Table 2

Prüfprojekt/ Test project:

1.)2017-019-LI TU Darmstadt
3.)2017-021-LI TU Darmstadt

2.)2017-020-LI TU Darmstadt
4.)2017-003-LI TU Darmstadt

Das Produkt hat die Prüfung(en) in der(den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden.
The product has passed the test(s) with the corresponding arrangement(s).

OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG

i.V. Jürgen Trinkwald
Leitung PM/ F&E TBS / Head of PM/ F&E TBS

i.V. Martin Bischoff
TBS Produkt Manager / TBS Product manager

Ausstelldatum / Date of issue: 2019-07-31

OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52, 58710 Menden / Postfach 1120, 58694 Menden, Deutschland.